

# Checklista för asbesthantering

- Har alla som arbetar på plats ID06\*?

## Dokumentation som ska finnas på arbetsplatsen:

- Giltigt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att sanera asbest.
- Kopia på anmälan till Arbetsmiljöverket.
- Hanterings- och skyddsinstruktion för arbetet som ska utföras.
- Intyg och medicinska kontroller (tjänstbarhetsintyg) för de som arbetar med asbest.
- Utbildningsintyg för den som ska utföra saneringen.

## Utförande av saneringen:

- Finns och följs arbetsmiljöplanen?
- Är saneringsområdet märkt med skylt "Rivning asbest – Obehöriga äga ej tillträde"?
- Är arbetsområdet dammtätt och avskilt från övriga utrymmen och satt i undertryck?
- Används sluss till arbetsområdet? (Gäller ej glovebags).
- Används filter som renar luften 99,95% på ventilatorer och dammsugare?
- Görs klädbyten inför arbetet?

Kommentar

\* ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

**i**

## Var kan jag hitta asbest?

1976 förbjöds asbest men det kan fortfarande finnas i äldre fastigheter. Vid inandning av asbestfibrer kan man få allvarliga sjukdomar som till exempel lungcancer. Du kan hitta asbestfibrer i exempelvis rörisolering, i skarvar på ventilationstrummor, i fönsterkitt och cementbyggskivor (så kallad eternit), i golvplattor och golvmattor samt i mattlim, i ventilationstrummor av cementmaterial (eternit) och som isolering av ventilation. Det är också vanligt i kakelfix, fog, under fönsterbänkar som är fastmonterade i fönstersmyg och i brandtätning och akustikförbättrare.

